



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА



Начальнику главного управления
образования администрации
Оренбургской области
Фёдорову П.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объекте соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

«16» августа 2004 г.

№ 116

Отдел по координации деятельности подразделений государственной противопожарной службы г. Оренбурга в лице заместителя начальника - заместителя Главного Государственного инспектора г. Оренбурга по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Сьмёва Сергея Валентиновича рассмотрел материалы о противопожарном состоянии помещений МДОУ Детский сад №111, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Волгоградская, 8/1 по заявлению соискателя: в лице заведующей Барановой Натальи Сергеевны на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе обследования выявлено:

Помещения МДОУ детский сад № 111 расположены в двухэтажном здании, строительные конструкции которого соответствуют второй степени огнестойкости (стены и перекрытия железобетонные, покрытие - плоское). На первом этаже здания расположены две группы, на втором этаже четыре группы. Отопление в здании центральное, вентиляция естественная, освещение электрическое. Силовые и осветительные электрические сети смонтированы в соответствии с противопожарными требованиями норм и правил, проведён замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования. Согласно целевой программы по обеспечению противопожарной защиты объектов образования оборудование здание детского сада автоматической установкой пожарной сигнализации запланировано на 2006 год. В оконных проемах не установлены металлические решетки. Количество имеющихся первичных средств пожаротушения соответствует противопожарным требованиям. Руководством организован соответствующий противопожарный режим, а именно: приказом руководителя назначено ответственное лицо за противопожарное состояние, в установленные сроки проводятся инструктажи по пожарно-техническому минимуму. Ответственный за противопожарное состояние прошел обучение по

программам пожарно-технического минимума в центре пропаганды УГПС Оренбургской области.

условия лицензирования

- оборудовать здание детского сада автоматической установкой пожарной сигнализацией согласно целевой программы в 2006г.

Вывод: система пожарной безопасности помещений МДОУ Детский сад № 111, расположенных по адресу: г. Оренбург, ул. Волгоградская, 8/1 **соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности: осуществление образовательной деятельности.

Заместитель начальника



(Исх.)
(м. п.)

С.В. Сычёв

Исполнитель:
Зенин В.В.
Тел.33-31-61